



DETAIL PLASTOVEJ KANALIZAČNEJ ŠACHTY d425mm



KG DN/OD	H1(mm)
110	501
160	525
200	545
250	531
315	588

X-Stream DN/ID	H1(mm)
150	531
200	558
250	546
300	600

DETAIL VEDENIA KANALIZAČNÉHO POTRUBIA



- POZNÁMKY:
- POLOHU, VEĽKOSŤ DIMENZIÍ A MATERIÁL VŠETKÝCH INŽINIERSKÝCH SIETÍ JE POTREBNÉ OVERIŤ.
 - MIN. KRYTIE, KRIŽOVANIE ALEBO SÚBEH PODZEMNÝCH VEDENÍ JE POTREBNÉ DODRŽAŤ V ZMYSLE STN 73 6005
 - PRED ZAHÁJENÍM ZEMNÝCH PRÁČ JE POTREBNÉ PRIZVAŤ DOTKNUTÝCH SPRÁVCOV PODZEMNÝCH VEDENÍ ZA ÚČELOM ICH VYTÝČENIA.

VYPRACOVAL:	HL. PROJEKTANT:	ČASŤ:
Ing. Mariana Matejíčková	ING. MIROSLAV SCHRNER	ZDRAVOTECHNIKA
INVESTOR:		STUPEŇ:
UNIPRO MANAGEMENT,s.r.o., Žatevná 12, Bratislava, 941 01, SR		PD pre stavebné povolenie
STAVBA: Multifunkčné športové centrum, Nábrežie mládeže, Nitra		DÁTUM: 12/2024
		MIERKA: -
		FORMÁT: 1xA4
OBJEKT: SOI 06 - Arealový rozvod dažďovej kanalizácie		Ing. Mariana MATEJÍČKOVÁ
UMIESTNENIE: Nábrežie Mládeže, k.ú. Nitra, Chrenová, p.č. 1353/3, 1353/4		projektant TZB
OBSAH VÝKRESU: DETAIL šachty a vedenia potrubia		mariana.matejickova@gmail.com 0908 358 745
		Č. VÝKRESU 03